

Datenblatt 14 - Konzessionserneuerung Aufbereitungsanlagen Chlordosiergerät (auch mobile Geräte)

gemäß Dekret des Direktors der Landesagentur für Umwelt Nr. 13214/2015

(Für das Bauwerk der Anlage verwenden Sie bitte das Datenblatt des Unterbrecherschachtes)

Bezeichnung: Kurzbezeichnung: ACL

Baujahr:

Ergebnisse der letzten Trinwasseranalysen Datum Labor

in Ordnung mangelhaft (Begründung)

Konformitätserklärung Elektroanlage:

vorhanden Techniker Datum

Nicht vorhanden  Überprüfung der Elektroanlage

Eventuelle Anpassung an die geltenden Bestimmungen und Konformitätserklärung

Überprüfung der Elektroanlage Techniker Datum

Armaturen:

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Schieber | <input type="checkbox"/> funktionstüchtig | <input type="checkbox"/> nicht funktionstüchtig |
| <input type="checkbox"/> Probeentnahmehahn | <input type="checkbox"/> funktionstüchtig | <input type="checkbox"/> nicht funktionstüchtig |
| <input type="checkbox"/> Rückflussverhinderer | <input type="checkbox"/> funktionstüchtig | <input type="checkbox"/> nicht funktionstüchtig |
| <input type="checkbox"/> Be-/ Entlüfter | <input type="checkbox"/> funktionstüchtig | <input type="checkbox"/> nicht funktionstüchtig |
| <input type="checkbox"/> Wasserzähler | <input type="checkbox"/> funktionstüchtig | <input type="checkbox"/> nicht funktionstüchtig |
| <input type="checkbox"/> Filter | <input type="checkbox"/> funktionstüchtig | <input type="checkbox"/> nicht funktionstüchtig |
| <input type="checkbox"/> <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> funktionstüchtig | <input type="checkbox"/> nicht funktionstüchtig |
| <input type="checkbox"/> <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> funktionstüchtig | <input type="checkbox"/> nicht funktionstüchtig |

Probeentnahmeschieber

Vor der Anlage Nach der Anlage

Anzahl der gesamt Betriebsstunden der Anlage: Datum

Letzte Überprüfung und Wartung: Techniker/Unternehmen Datum

funktionsfähig

teilweise funktionsfähig (Erläuterung)

nicht funktionsfähig (Erläuterung)

Allgemeiner Zustand des Chlordosiergeräts:

Entspricht den Erfordernissen von Funktionstüchtigkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit

sanierungsbedürftig – Maßnahmen unten beschreiben oder in Anlage

nicht sanierbar – Projekt mit Zeitplan liegt bei

Bauwerk vereinbar mit geltenden technischen Richtlinien für den Bau von Trinkwasserleitungen (Art. 9 L.G. Nr. 8/2002)

Betriebsheft vorhanden? (Art. 17 D.L.R. 2/2006)

vollständig

unvollständig (Erklärung)

nein (Begründung)

Anmerkungen:

Maßnahmen des Chlordosiergeräts:

Hinweis: Es werden hier alle Maßnahmen inkl. der Durchführungszeiträume für diesen Anlagenteil aufgelistet (laut heutigem Wissensstand), welche für die regulären Betrieb der Gesamtanlage für die nächsten 10 Jahre zwingend notwendig sind. (Beginnend mit ersten durchzuführenden Maßnahmen).

Sanierungsmaßnahmen?

nein

ja, folgende (mit Zeitplan):

wichtige Überprüfungs- und Wartungsintervalle:

Anlagen:

Projekt mit Zeitplan (falls vorgesehen)

Fotos