

# Bewertungsbogen für die Dringlichkeit einer Sanierung von Asbestzement-Dächern

Anlage B - Beschluss der Landesregierung vom 27/06/2011, Nr. 998

<b>EIGENTÜMER / VERWALTER:</b>				
Name:		Tel.		
Adresse u. Gemeinde:				
<b>ASBESTDACH:</b>				
Parzellennr.:	<input type="checkbox"/> B.P.	<input type="checkbox"/> G.P.	Katastral-gemeinde:	
Adresse u. Gemeinde:				
Datum Lokalausweis:				
Falls das Dach stark beschädigt ist, Einsturzgefahr besteht oder Dachteile am Boden liegen, ist die Sanierung dringend erforderlich. Ansonsten müssen die folgenden Punkte (A bis G) ausgefüllt werden.			Dach dringend zu sanieren <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	

<b>A</b>	<b>Erhaltungszustand des Daches</b>	Bewertung	Bewertungszahl
	Guter Erhaltungszustand, keine Risse vorhanden...	<input type="checkbox"/>	0
	Risse in geringem Ausmaß vorhanden, leicht abgenützte Oberfläche...	<input type="checkbox"/>	1
	Risse in starkem Ausmaß vorhanden, stark abgenützte Oberfläche...	<input type="checkbox"/>	2
<b>B</b>	<b>Öffentlicher Zugang</b>		
	Öffentlichkeit hat keinen freien Zugang zum Dach...	<input type="checkbox"/>	1
	Öffentlichkeit hat freien Zugang zum Dach...	<input type="checkbox"/>	4
<b>C</b>	<b>Schulen / Kuranstalten</b>		
	Entfernung zur nächsten Schule oder Kuranstalt > 100m...	<input type="checkbox"/>	1
	Entfernung zur nächsten Schule oder Kuranstalt < 100m...	<input type="checkbox"/>	4
<b>D</b>	<b>Fläche</b>		
	<50m <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/>	1
	50-500m <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/>	3
	>500m <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/>	5
<b>E</b>	<b>Lüftung</b>		
	Das Dach befindet sich nicht in der Nähe von Lüftungsöffnungen...	<input type="checkbox"/>	1
	Das Dach befindet sich in der Nähe von Lüftungsöffnungen...	<input type="checkbox"/>	5
<b>F</b>	<b>Dauerhafter Aufenthaltsort von Personen</b>		
	Das Dach ist mehr als 25m von Fenstern / Terrassen / Balkonen entfernt...	<input type="checkbox"/>	1
	Das Dach ist weniger als 25m von Fenstern / Terrassen / Balkonen entfernt...	<input type="checkbox"/>	5
	Mansardenfester, Fenster oder Terrassen mit unmittelbarem Kontakt zum Dach...	<input type="checkbox"/>	10
<b>G</b>	<b>Wohn- bzw. Arbeitsbereich</b>		
	Dach nicht sichtbar von innen (Zwischendecke oder Innenverkleidung vorhanden) ...	<input type="checkbox"/>	1
	Dach von innen sichtbar...	<input type="checkbox"/>	5

<b>Ergebnis:</b>	<b>X = A x B x C x (D + E + F + G)</b>	
Sanierung dringend erforderlich	<input type="checkbox"/>	X ≥ 15
Sanierung nicht dringend erforderlich / Überwachung	<input type="checkbox"/>	X < 15

Unterschrift des Technikers \_\_\_\_\_